

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Donostia-San Sebastián, 2004ko abuztuaren 31n.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,
IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

Nekazaritza eta Arrantza sailburua,
GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

**MERKATARITZA, INDUSTRIA
ETA TURISMO SAILA****Zk-4910**

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 23koa, Energia zuzendariarena, instalazioan bertan kontsumitzeko eta titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko erregai likidoak biltzeko instalazioetarako espedienteen izapideei buruzko arauak ezartzen dituen.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduaren bitartez (2001-01-24ko EHAA), industria instalazioak jardunean jartzeko prozedura orokorra arautu zen, eta bertan ezarri zenez, dagokion eskabideaz gain, proiektu bat eta dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dira. Aginpidea duen tekniko batek emango du zertifikazioa eta, horren ezean, egun erabilgarri den eta indarrean dagoen araudian eskatutako agiri teknikoak aurkeztu beharko dira.

Urriaren 21eko 248/2003 Dekretuaren bidez (2003-11-03ko EHAA) Euskal Autonomia Erkidego honetan erregai likidoen arloan ezarritako marko orokorra indargabetu zen; horren ondorioz, honakoa adierazi behar da: instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio gaiak biltegitartzeko instalazioen arloan indarren dauten arauak MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrietan jasotakok dira, urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinetan idatzitakoaren arabera (1999-10-22ko BOE).

ITC-MI-IP03 jarraibidearen 32. eta 33. idatz-zatietan eta ITC-MI-IP-04 jarraibidearen 34. eta 35. idatz-

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Donostia-San Sebastián, a 31 de agosto de 2004.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,
IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

El Consejero de Agricultura y Pesca,
GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO****Nº-4910**

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2004, del Director de Energía, por la que se establecen normas relativas a la tramitación de expedientes de instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación y las de suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto.

Mediante Orden de 26 de diciembre de 2000, (BOPV 24-01-2001), del Consejero de Industria, Comercio y Turismo se reguló el procedimiento general para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales, estableciendo que junto a la correspondiente solicitud se deberá presentar en las Oficinas Territoriales de Industria un proyecto y la correspondiente certificación expedida por técnico competente o, en su caso, la documentación técnica exigida por la reglamentación vigente aplicable.

El Decreto 248/2003, de 21 de octubre (BOPV 3-11-2003) del Gobierno Vasco, ha derogado el marco general de regulación en materia de combustibles líquidos establecido en esta Comunidad Autónoma, por lo que procede señalar que la reglamentación vigente en cuanto a instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto es la contenida en las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04 redactadas conforme a los Anexos I y II del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99).

Los apartados 32 y 33 de dicha ITC-MI-IP03 y los apartados 34 y 35 de la ITC-MI-IP-04, establecen que

zatieta ezartzen denez, karburante eta erregai likidoen bilketak dagokien erregistroan jaso beharko dira eta bertan proiektua aurkeztu behar dutenen bilketa-gaitasunen mugak adierazi beharko dira edo, bestela, memoria tekniko bat, enpresa instalatzaileak horretarako duen teknikariak izenpetua, eta, halaber, erregistroan jasotzeko administrazio izapidea bete behar ez dutenak.

Ebazpen honetan jasotako xedapenak, alde batetik, Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio gaien bilketarako instalazioen erregistroan sartzeko aurkeztu beharreko agiriak finkatzeko xedez ematen dira eta, beste aldetik, aipatutako jarraibideak egun dauden instalazioei aplikatzerakoan zalantzak agertzen direlako.

Aipatutako lege-manuak, eta, oro har gai honetan erabilgarri diren gainerako xedapen guztiak ikusita,

EBATZI DUT:

1.- Instalazio berriak.

a) MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrietan ezarritakoari jarraituz proiektua behar duten instalazioak.

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio gaien bilketarako instalazioak jardunean jarri eta erregistroan sartzeko, bilketa-gaitasuna honakoa dela,

Produktu mota	Biltegiaren kokapena Barruan (litroak)	Kanpoan (litroak)
B mota	> 300	> 500
C eta D motak	> 3.000	> 5.000

Tipo de producto	Disposición del almacenamiento Interior (litros)	Exterior (litros)
Clase B	> 300	> 500
Clases C y D	> 3.000	> 5.000

dagokion Industriako Lurralde bulegoan honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

- Eskaera.
- Proiektua, eskudun teknikariak izenpetua eta El-kargo Ofizialak bisatua.
- Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hiru kopia, baimendutako instalatzaileak eta enpresa instalatzailearen arduradun teknikoak izenpetuak, I. Eranskinean ezarritako ereduaren arabera.
- Obra zuzendaritzaren ziurtagiria, eskudun teknikariak izenpetua eta elkargo ofizialak bisatua, IV. Eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el correspondiente Registro indicando los límites de capacidad del almacenamiento para los que se requiere presentación de proyecto, o una Memoria Técnica firmada por el correspondiente técnico de la empresa instaladora y los que quedan eximidos del trámite administrativo de inscripción en el citado registro.

Con el fin de establecer la documentación a presentar para proceder a la inscripción en el Registro de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para uso propio o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto y ante las dudas planteadas para la aplicación de las referidas Instrucciones Técnicas a instalaciones existentes, se dictan las disposiciones contenidas en la presente Resolución.

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación.

RESUELVO:

1.- Instalaciones nuevas.

a) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04, necesiten proyecto.

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas nuevas para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto cuya capacidad de almacenamiento sea,

deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial de Industria, la siguiente documentación:

- Solicitud.
- Proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial.
- Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por instalador autorizado, responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I.
- Certificado de Dirección de Obra firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial según modelo establecido en el Anexo IV.

– Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.

b) MI-IP03 Jarraibide Tekniko Osagarrian xedatutakoari jarraituz proiekturik behar ez duten instalazioak.

Instalazioan bertan kontsumitzeko petrolio instalazio berriak jardunean jartzeko eta erregistroan sartzeko, biltegiratzeko gaitasuna honakoa dela,

Produktu mota	Biltegiaren kokapena	
	Barruan (litroak)	Kanpoan (litroak)
B mota	$300 \geq Q \geq 50$	$500 \geq Q \geq 100$
C eta D motak	$3.000 \geq Q \geq 1.000$	$5.000 \geq Q \geq 1.000$

Tipo de producto	Disposición del almacenamiento	
	Interior (litros)	Exterior (litros)
Clase B	$300 \geq Q \geq 50$	$500 \geq Q \geq 100$
Clases C y D	$3.000 \geq Q > 1.000$	$5.000 \geq Q > 1.000$

dagokion Industriako Lurralde bulegoan honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

- Eskaera.
- Memoria teknikoak, II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.
- Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hiru kopia, baimendutako instalatzaileak eta enpresa instalatzailearen arduradun teknikoak izenpetua, I. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.
- Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.

Aurreko idatz-zatian sartu ez diren instalazioak, hau da, C eta D motako produktuak biltzen dituzten 1.000 litro edo gutxiagokoak, edo barruko instalazioetan 50 litro baino gutxiagokoak edo kanpoko instalazioetan B motako produktuak biltzen dituzten 100 litrokoak, ez dira Erregistroan sartu behar; beraz, baimendutako instalatzaileak idatz-zati honetan adierazitako agiriak emango dizkio instalazioaren titularrari, Industriako Lurralde Bulegoan aurkeztu barik.

b) MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrian ezarritakoari jarraituz proiekturik behar ez duten instalazioak.

Titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktua-
ren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitze-
ko petrolio instalazioak jardunean jarri izanaren ziur-
tagiria lortzeko eta Erregistroan sartzeko, bilketa-gai-
tasuna honakoa dela,

– Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación.

b) Instalaciones que, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03, no necesiten proyecto.

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas nuevas para su consumo en la propia instalación, cuya capacidad de almacenamiento sea,

deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Ter-
ritorial, la siguiente documentación:

- Solicitud.
- Memoria Técnica según modelo establecido en el Anexo II.
- Certificado de Ejecución de Instalación, por tri-
plicado, firmado por el instalador autorizado, respon-
sable técnico de la Empresa Instaladora, según mode-
lo establecido en el Anexo I.
- Certificado emitido por el fabricante del tanque
según la respectiva norma de fabricación.

Las instalaciones no incluidas en el apartado ante-
rior, es decir, las menores o iguales a 1.000 l. con pro-
ducto de las clases C y D, o de menos de 50 l. en in-
terior o 100 l. en exterior de la clase B, estarán exclu-
das del trámite de inscripción en el Registro, debien-
do el instalador autorizado entregar la documentación
técnica indicada en este apartado al titular de la insta-
lación sin su presentación en la Oficina Territorial de
Industria

c) Instalaciones que, de acuerdo con la Instrucción
Técnica Complementaria MI-IP04, no necesiten pro-
yecto.

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en
servicio y proceder al Registro de las instalaciones pe-
trolíferas nuevas para suministro a vehículos propiedad
del titular o en los que no se produce cambio de depo-
sitario del producto cuya capacidad de almacenamien-
to sea,

Produktu mota	Biltegiaren kokapena Barruan (litroak)	Kanpoan (litroak)
B mota	$300 \geq Q$	$500 \geq Q$
C eta D motak	$3.000 \geq Q$	$5.000 \geq Q$

<i>Tipo de producto</i>	<i>Disposición del almacenamiento</i> <i>Interior (litros)</i>	<i>Exterior (litros)</i>
<i>Clase B</i>	$300 \geq Q$	$500 \geq Q$
<i>Clases C y D</i>	$3.000 \geq Q$	$5.000 \geq Q$

dagokion Industriako Lurralde bulegoan honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

- Eskaera.
- Memoria teknikoa, III. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.
- Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hiru kopia, baimendutako instalatzaileak eta enpresa instalatzailearen arduradun teknikoak izenpetua, I. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.
- Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.

2.– 1999ko azaroaren 22az geroko instalazioak.

Legeztatu gabe dauden eta 1999ko azaroaren 22az gero burutu diren instalazioak -egun horretan jarri zen indarrean urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretua, MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibideak ezartzen dituen- 1. idatz-zatian ezarritako prozeduraren menpe jarri behar ko dira instalazio berriak bailiran erregistratu ahal izateko eta zerbitzuan jarri izanaren ziurtagiria lortu ahal izateko.

3.– 1999ko azaroaren 22a baino lehenagoko instalazioak.

a) MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrietan ezarritakoari jarraituz proiektua behar duten instalazioak.

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio instalazioak zerbitzuan jarri izanaren ziurtagiria lortzeko eta erregistroan sartzeko, baldin eta 1999 azaroaren 22a baino lehen burutu badira eta legeztatu gabe badaude eta, MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibideei atxikiz proiektua behar badute, honako agiri hauek aurkeztu behar ko dituzte Industriako Lurralde Ordezkarizan:

- Eskaera.
- Memoria teknikoa, eskudun teknikari batek eta El-kargo Ofizialak izenpetua, II. eta III. eranskinen arabera.
- Berrazterketaren eta proben ziurtagiria, hiru ale, kontrolatzeko eskudun den erakundeak izenpetua, V. eta VI. eranskinen arabera.

deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial, la siguiente documentación:

- Solicitud.
- Memoria Técnica según modelo establecido en el Anexo III.
- Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por el instalador autorizado, responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I.
- Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación.

2.– Instalaciones existentes posteriores al 22 de noviembre de 1999.

Las instalaciones no legalizadas, ejecutadas con posterioridad al 22 de noviembre de 1999, fecha de entrada en vigor del R.D. 1523/1999, de 1 octubre, por el que se establecen las MI-IP03 y MI-IP04 en vigor, deberán someterse al procedimiento establecido en el apartado 1 anterior para proceder al registro de las mismas como instalaciones nuevas, y obtener la correspondiente acreditación de puesta en servicio.

3.– Instalaciones existentes anteriores al 22 de noviembre de 1999.

a) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04, necesiten proyecto.

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas no legalizadas ejecutadas con anterioridad al 22 de noviembre de 1999, para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos, propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto que de acuerdo con las MI-IP03 y MI-IP04 necesiten proyecto, deberá presentarse en la correspondiente Oficina Territorial de Industria, la siguiente documentación:

- Solicitud.
- Memoria Técnica firmada por técnico competente y visada por el Colegio Oficial, según Anexos II y III.
- Certificado de revisión y pruebas, por triplicado, suscrito por un Organismo de Control Autorizado según modelo establecido en los Anexos V y VI.

5.000 litrotik gorako harmena eta hamar urtetik gorako antzinatasuna duten lurpeko metalezko tangak izanez gero, arauzko estankotasun-proba hutsik, garbi eta gasik gabe dagoen tanga batean egin beharko da, barruko azalera ikusi eta lodierak neurtu ostean. Tangaren antzinatasuna, fabrikatzaileak emandako ziurtagiriaren bidez kreditatua, hamar urtetik beherakoa izanez gero, estankotasun proba tangaren bertan egin ahal izango da, produktua eta guzti.

5.000 litro edo gutxiagoko harmena duten lurpeko metalezko tangak izanez gero, estankotasun-proba tangaren bertan egin ahal izango da, produktua erabiliz.

b) MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarriari eutsiz proiekturik behar ez duten instalazioak.

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzaila aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio instalazioak zerbitzuan jarri izanaren ziurtagiria lortzeko eta erregistroan sartzeko, baldin eta 1999 azaroaren 22a baino lehen burutu badira eta legeztatu gabe badaude eta, MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibideei atxikiz, proiektua behar badute, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte Industriako Lurralde Ordezkarizan:

- Eskaera.
- Txosten teknikoa, baimendutako teknikari batek edo tituludun teknikari eskudunak izenpetua, II. eta III. eranskinetan ezarritakoaren arabera.
- Berrazterketaren eta proben ziurtagiria, hiru ale, baimendutako instalatzaile batek edo kontrolatzeko eskuduna den erakundeak izenpetua, V. eta VI. eranskinen arabera.

4.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

XEDAPEN IRAGANKORRA

1999ko azaroaren 22a baino lehenago zeuden instalazioak legeztatzeak aurkeztu beharreko agiriak buruz 3. idatz-zatian ezarritako prozedurak bi urtez iraungo du, ebazpen hau indarrean hasten denetik aurrera.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabeteko epean hartuko du indarra ebazpen honek.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko ekainaren 23a.

Energiako zuzendaria,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

En los casos de tanques metálicos enterrados con capacidad superior a 5.000 litros y antigüedad superior a diez años, la prueba de estanqueidad reglamentaria se efectuará en tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores. Si la antigüedad del tanque, acreditada mediante el correspondiente certificado emitido por el fabricante, fuese inferior a diez años, la referida prueba de estanqueidad podrá realizarse con producto en el tanque.

En los casos de tanques metálicos enterrados, con capacidad igual o inferior a 5.000 litros, la citada prueba de estanqueidad podrá realizarse con producto en el tanque.

b) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04, no precisen proyecto.

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas no legalizadas ejecutadas con anterioridad al 22 de noviembre de 1999, para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos, propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto que de acuerdo con las MI-IP03 y MI-IP04 no necesiten proyecto, deberá presentarse en la correspondiente Oficina Territorial de Industria la siguiente documentación:

- Solicitud.
- Memoria Técnica firmada por instalador autorizado o técnico titulado competente según modelo establecido en los Anexos II y III.
- Certificado de revisión y pruebas, por triplicado, suscrito por Instalador Autorizado u Organismo de Control Autorizado según modelo establecido en los Anexos V y VI.

4.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El procedimiento establecido en el apartado 3 relativo a la documentación a presentar para la legalización de instalaciones existentes anteriores al 22 de noviembre de 1999 tendrá un periodo de validez de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2004.

El Director de Energía,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

I. ERANSKINA

EXEKUZIO ZIURTAGIRIA

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko erregai likidoen bilketarako instalazioak

☐ MI-IP03 ☐ MI-IP04

• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA			IKZ - IFK.
KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia)			TELEFONOA
HERRIA	UDALERRIA	LURRALDE HISTORIKOA:	PK

• ENPRESA / INSTALATZAILEA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA		ENPRESAREN ZKIA.
INSTALATZAILEAREN IZENA	KARNETAREN ZENBAKIA	TELEFONOA

OINARRIZKO DATUAK

BILDUTAKO PRODUKTUA:.....	TANGA KOPURUA:	
GUZIRAKO EDUKIERA (LITROAK).....	☐ BARRUKOA	☐ KANPOKOA
	☐ AZALERAKOA	☐ LURPEKOA

Agiri hau izenpetzen duen instalatzaile baimendua Lurralde Bulegoan errolatuta dago.

ZIURTATZEN DU: instalazio hau gauzatzeko honako hauek hartu dituela jarraibide: Petrolio Instalazioen Araudia eta egun indarrean dagoen (☐ MI-IP03 ☐ MI-IP04) Osagarritzko Jarraibide Teknikoa eta bete beharreko gainerako xedapenak, eta horietaz gain

☐ Txosten teknikoa

☐ Proiektua. Idazlea: Bisatua eman dion elkargo ofiziala: Eguna:

instalazioa ondo dabil eta arauetan ezarritako kontrolak eta saioak egin ondoren zuzenak izan dira.

ENPRESA INSTALATZAILEAREN ZIGILUA ETA INSTALATZAILEAREN SINADURA	AGIRIEN ERREGISTRO ZIGILUA
.....(e)koaren(a)	Eguna: ESPEDIENTEA: CL-..... - 200-

II. ERANSKINA

MEMORIA TEKNIKOA

Instalazioan bertan kontsumitzeko erregai likidoen bilketarako instalazioak
MI-IP03

• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA			IKZ - IFK.
KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia)			TELEFONOA
HERRIA	UDALERRIA	LURRALDE HISTORIKOA:	PK

BILDUTAKO PRODUKTUA ETA PRODUKTUAREN ZERTARAKOA

Mota:	☐ A gasolia	☐ B gasolia	☐ C gasolia
	☐ Fuel-olioa	☐ Beste batzuk.	
Aplikazioa: Erregai:	☐ Berogailua/UBS	☐ Industrial	☐ Nekazaritza-Abelazkuntza
Karburantea	☐ Nekazaritza makina	☐ Motore finkoak	☐ mak. minerala
Beste erabilpen batzuk	☐ Elektrizitatearen produkzioa		
	☐ Ibilgailu berezi.(*)		

(*) Herri bideetatik zirkulatzeko baimenik ez duten ibilgailuak.

BILKETA TANGAK

Guztirako kopurua	GUZIRAKO EDUKIERA (LITRO).....			
FABRIKATZAILEA	SERIE ZKIA.	BOLUMENA (litro)	MATERIALA (1)	FORMA GEOMETRIKOA
				Zilindrikoa Paralelepipedikoa
(1) PGA (paretaren gaineko altzairua), PAA (paretaren azpiko A.) PEHD (Dentsitate handiko polietilenoa) (O) PRFV (Plastiko indartua) (O)Beste batzuk.....				
Betetzen dituzten eraikitze arauak		☐ UNE-EN 976 ☐ UNE 53.432 ☐ UNE 53.496 ☐ UNE 62.350 ☐ UNE 62.351 ☐ UNE 62.352 ☐ Beste arau bat:..... ☐ Beste diseinu bat:.....		

AURREKONTUA

--

MEMORIA EGILEAREN IZENA, EGUNA ETA SINADURA

BAIMENDUTAKO INSTALATZAILEAREN SINADURA ETA ENPRESAREN ZIGILUA Jaun/Andrea Karnetaren zenbakia:,(e)koaren(a)	TITULUDUN TEKNIKARI ESKUDUNA ETA ELKARGOAREN BISATUA Jaun/Andrea,(e)koaren(a)
--	--

TANGEN INSTALAZIOA

- ☐ Lurpekoa: ☐ Buzo hodidun kubeta. ☐ Ihesak detektatzeko sistemadun horma bikoitza.
☐ Beste sistema bat:.....
☐ Azalera: ☐ Eraikuntzaren barnealdea. ☐ Kubetaren edukiera (litroak)
☐ Eraikuntzaren kanpoaldea
☐ Hobi estankoa: ☐ Itxia ☐ Irekia ☐ Erdi-abalik
☐ Erdi-lurperatua. Ihesak detektatzeko sistema
☐ Beste kokapen bat (13.5 MI-IP03 idatz-zatia)

HODITERIA

- | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Zamaketa..... | diametroa..... | materiala..... | luzera..... |
| Hustuketa..... | diametroa..... | materiala..... | luzera..... |
| Aireztaketa..... | diametroa..... | materiala..... | luzera..... |
- ☐ Itxiera azkarreko balbula ☐ Gehiegi betetzeagatik gainezka ez egiteko sistema
☐ Hodi sarearen erresistentzia eta estankotasun proba UNE 100151 delakoaren arabera.
 Tangaren zama: ☐ Lozagi azkarra ☐ Bokerela
☐ Grabitatea ☐ Behartuta

AIREZTAPENA

- ☐ Kalera ☐ Nahikoa aireztatutako lokal batera

ERREGAIAREN ERAUZKETA

- ☐ Xurgapena ☐ Bultzada ☐ Grabitatea

SUTEEN AURKAKO BABESA

- ☐ 89.B. motako su-itxalgailuak Kopurua..... ☐ 144.B. motako su-itxalgailuak Kopurua.....
☐ Instalazioetako edozein elementutarainoko distantzia: metro

ONTZI HIGIKORRETAKO BILKETA

- ☐ Aleko edukiera (litro)..... ☐ Guztirako edukiera
 Sistema: ☐ Armairu babestua
☐ Bilketa gela: ☐ Barrukoa ☐ Bereizia ☐ Erantsia
☐ Biltegi industrial: ☐ Barrukoa ☐ Kanpokoa

INSTALAZIOAREN OINARRIAREN ESKEMA

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

ONTZIAREN KOKAPENAREN KROKIS BORNATUA

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

OHARRAK

III. ERANSKINA

MEMORIA TEKNIKOA

Titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko karburante eta erregai likidoen bilaketarako instalazioak
MI-IP04

• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA			IKZ - IFK.
KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia)			TELEFONOA
HERRIA	UDALERRIA	LURRALDE HISTORIKOA:	PK

BILDUTAKO PRODUKTUA ETA PRODUKTUAREN ZERTARAKOA

Mota:	☐ A gasolioa	☐ Berunik gabeko gasolina 95	☐ Berunik gabeko gasolina 98
	☐ B gasolioa	☐ Super gasolina	☐ Beste batzuk.....
Aplikazioa: Karburantea: ☐ Nekazaritza kope. ☐ Parke ofizialak ☐ Parke pribatuak			
☐ Norberak erabiltzeko ☐ Beste erabilpen batzuk.....			

BILKETA TANGAK

GUZTIRAKO KOPURUA GUZIRAKO EDUKIERA (LITRO).....					
FABRIKATZAILEA	SERIE ZKIA.	BOLUMENA m ³	MATERIALA (1)	FORMA GEOMETRIKOA	
				Zilindrikoa	Paralelepipedikoa
(1) PGA (paretaren gaineko altzairua), PAA (paretaren azpiko altzairua) PEHD (Dentsitate handiko polietilenoa) PRFV (Plastiko indartua) (O)Beste batzuk.....					
Betetzen dituzten erakitze arauak		☐ UNE-EN 976 ☐ UNE 53.432 ☐ UNE 53.496 ☐ UNE 62.350 ☐ UNE 62.351 ☐ UNE 62.352 ☐ Beste arau bat:..... ☐ Beste diseinu bat:.....			

AURREKONTUA

--

MEMORIA EGILEAREN IZENA, EGUNA ETA SINADURA

BAIMENDUTAKO INSTALATZAILEA Jaun/Andrea Karnetaren zenbakia:,(e)koaren(a)	TITULUDUN TEKNIKARI ESKUDUNA ETA ELKARGOAREN BISATUA Jaun/Andrea,(e)koaren(a)
--	--

TANGEN INSTALAZIOA

☐ Lurpekoa: (B motako hidrokarburoetarako behar beharrezkoa)	☐ Buzo hodidun kubetarekin	☐ Ihesak detektatzeko sistemadun horma bikoitza
☐ Azalera	☐ Beste sistema bat:	
☐ Eraikuntzaren barnealdea.	☐ Kubeta	☐ Bilketarako erretilua
☐ Eraikuntzaren kanpoaldea.		

DISTANTZIAK (gutxienekoak, metrotan)

Jabegoaren mugetara.....	Barruko hormetara.....
Jendearentzako irekitako lokaletara.....	Hustuketa aldeetara.....

HODITERIA

Zamaketa.....	diametroa.....	materiala.....	luzera.....
Hustuketa.....	diametroa.....	materiala.....	luzera.....
Aireztaketa.....	diametroa.....	materiala.....	luzera.....

Hodi sarearen erresistentzia eta estankotasun probak UNE 100151 delakoaren arabera.

Presioa (bar): Denbora (orduak)

AIREZTAPENA

☐ Kalera	☐ Nahikoa aireztatutako lokal batera
---------------------------------	---

ERREGAIAREN ERAUZKETA

☐ Xurgapena	☐ Bultzada	☐ Grabitatea
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

BESTE EZAUGARRI BATZUK (azalpena)

Betetzeko sistema.....	Hornitzeko aparailuak
Korrosioaren aurkako babesa.....	Abisu kartelak.....
Gehiegi betetzeagatik gainezka ez egiteko sistema.....	
Hustuketa sistema	
Zisterna-kamioiak lurrean jartzeko duen sistema (UNE 109.100)	

SUTEEN AURKAKO BABESA

☐ 89.B. motako su-itxalgailuak Kopurua.....	☐ 144.B. motako su-itxalgailuak Kopurua.....
☐ Instalazioetako edozein elementutarainoko distantzia: metro	

INSTALAZIOAREN OINARRIAREN ESKEMA

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

ONTZIAREN KOKAPENAREN KROKIS BORNATUA

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

OHARRAK

IV. ERANSKINA

OBRA ZUZENDARITZAREN ZIURTAGIRIA

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko erregai likidoen bilketarako instalazioak

☐ MI-IP03☐ MI-IP04

.....Jaun/Andrea
Kolegiaturen zkia.Elkargo ofiziala:

ZIURTATZEN DU: bere zuzendaritza fakultatiboan ondorengo ezaugarriak dituen instalazioa burutu dela:

• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA			IKZ - IFK.
KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia)			TELEFONOA
HERRIA	UDALERRIA	LURRALDE HISTORIKOA:	PK

• ENPRESA / INSTALATZAILEA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA		ENPRESAREN ZKIA.
INSTALATZAILEAREN IZENA	KARNETAREN ZENBAKIA	TELEFONOA

PROIEKTUA

Proiektuaren idazlea:

Elkargo ofiziala: Bisatuaren zenbakia:..... Bisatuaren eguna

OINARRIZKO DATUAK

BILDUTAKO PRODUKTUA:.....TANGA KOPURUA:

GUZIRAKO EDUKIERA (LITROAK)..... ☐ BARRUKOA ☐ KANPOKOA
☐ AZALERAKOA ☐ LURPEKOA

Petrolio Instalazioen Erregelamenduan eta indarrean dagoen ☐ MI-IP03 ☐ MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrian eta bete beharreko gainerako xedapenetan ezarritakoari jarraituz bai eta dagokion proiektu teknikoari ere jarraituz burutu dela instalazio hau; halaber, arau horietan aurreikusten diren berrikuspen eta probak egin direla, bereziki, estankotasuna, eta egokiak izan direla.

OHARRAK

Ikus honekin batera doan agiria ☐

Eta erasota gera dadin honako ZIURTAGIRIA ematen dut

TEKNIKARI KOLEGIATUAREN SINADURA ETA ELKARGO OFIZIALAREN BISATUA (e)koaren(a)	AGIRIEN ERREGISTRO ZIGILUA
	Eguna: ESPEDIENTEA: CL-..... - 200-

V. ERANSKINA

AZTERKETEN ETA PROBEN ZIURTAGIRIA

Instalazioan bertan kontsumitzeko erregai likidoen bilketarako instalazioak
MI-IP03

1999ko azaroaren 22a baino lehenagoko instalazioak legeztatzea

Jaun/Andrea:..... Petrolio gai likidoeta-
rako instalatzailearen karneta zenbakia: Diharduen enpresaren zenba-
kia:.....

Kontrolatzeko Baimendutako Erakundea:.....
(bidezkoa dena soilik adierazi)

ZIURTATZEN DU:

1. bere erabilpenerako jarritako petrolio instalazioaren kontrolak eta probak (eguna) egin dituela, MI IP03 Jarraibide Tekniko Osagarriaren irizpideei jarraituz.

• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA			IKZ - IFK.
KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia)			TELEFONOA
HERRIA	UDALERRIA	LURRALDE HISTORIKOA:	PK

OINARRIZKO DATUAK

BILDUTAKO PRODUKTUA:.....	TANGA KOPURUA:
GUZIRAKO EDUKIERA (LITROAK).....	☐ BARRUKOA ☐ KANPOKOA ☐ AZALERAKOA ☐ LURPEKOA

2. instalazioa ondorengo araudia aplikatuz gauzatu dela:
 - ☐ 1427/1997 Errege Dekretua, irailaren 15ekoa, MI IP03 onartzen duena (97.10.23ko BOE)
 - ☐ 1988ko uztailaren 18ko Agindua, C gasolioa erabiltzen duten banakako instalazioak jardunean jartzeko jarraibideei buruzkoa (1988-09-16ko EHAA)
 - ☐ 1968ko ekainaren 21eko Agindua, berogailu eta industrialak ez diren beste erabilpenetarako petrolio-gaiak erabiltzeko Araudia onartzen duena, eta bere aldakuntzak (68-07-3ko eta 69-10-22ko BOE).
3. Instalazioa honekin batera doan memoria teknikoan ezarritakoari atxikitzen zaiola.
4. lurpeko hodi edo biltegiei dagokienez estankotasun proba honakoa izan dela:
.....
5. egindako ikuskapenaren emaitza ALDEKOA izan dela

Eta erasota gera dadin honako ZIURTAGIRIA ematen dut

TEKNIKARIAREN SINADURA / INSTALATZAILEARENA KBEren ZIGILUA / ENPRESARENA (e)koaren(a)	AGIRIEN ERREGISTRO ZIGILUA
	Eguna: ESPEDIENTEA: CL-..... - 200-

Honekin batera doazen ziurtagirien zerrenda:
.....
.....

VI. ERANSKINA

AZTERKETEN ETA PROBEN ZIURTAGIRIA

Titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko karburante eta erregai likidoen bilaketarako instalazioak

MI-IP04

1999ko azaroaren 22a baino lehenagoko instalazioak legeztatzea

Jaun/Andrea:..... Petrolio gai likidoetarako instalatzailearen karneta zenbakia: Diharduen enpresaren zenbakia:.....

Kontrolatzeko Baimendutako Erakundea:.....
(bidezkoa dena soilik adierazi)

ZIURTATZEN DU:

1. bere erabilpenerako jarritako petrolio instalazioaren kontrolak eta probak(eguna) egin dituela, MI IP04 Jarraibide Tekniko Osagarriaren irizpideei jarraituz. Instalazioaren ezaugarri nagusiak honakoak dira:

• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA

ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIJETATEAREN IZENA			IKZ - IFK.
KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia)			TELEFONOA
HERRIA	UDALERRIA	LURRALDE HISTORIKOA:	PK

OINARRIZKO DATUAK

BILDUTAKO PRODUKTUA:.....	TANGA KOPURUA:
GUZIRAKO EDUKIERA (LITROAK).....	☐ BARRUKOA ☐ KANPOKOA ☐ AZALERAKOA ☐ LURPEKOA

2. instalazioa ondorengo araudia aplikatuz gauzatu dela:
☐ 1427/1997 Errege Dekretua, irailaren 15ekoa, MI IP03 onartzen duena (97.10.23ko BOE)
☐ 1968ko ekainaren 21eko Agindua, berogailu eta industrialak ez diren beste erabilpenetarako petrolio-gaiak erabiltzeko Araudia onartzen duena, eta bere aldakuntzak (68-07-3ko eta 69-10-22ko BOE).
3. Instalazioa honekin batera doan memoria teknikoan ezarritakoari atxikitzen zaiola.
- 4.- lurpeko hodi edo biltegiei dagokienez estankotasun proba honakoa izan dela:
- 5.- egindako ikuskapenaren emaitza ALDEKOA izan dela

Eta erasota gera dadin honako ZIURTAGIRIA ematen dut

TEKNIKARIAREN SINADURA / INSTALATZAILEARENA KBEn ZIGILUA / ENPRESARENA ,(e)koaren(a)	AGIRIEN ERREGISTRO ZIGILUA
	Eguna: ESPEDIENTEA: CL-..... - 200-

Honekin batera doazen ziurtagirien zerrenda:

ANEXO I
CERTIFICADO DE EJECUCIÓN

Instalaciones de almacenamiento de Combustibles Líquidos para consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto

☐ MI-IP03☐ MI-IP04

• TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			N.I.F. - C.I.F.
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)			TELÉFONO
LOCALIDAD	MUNICIPIO	TERRITORIO HISTÓRICO	C.P.

• EMPRESA / INSTALADOR

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		N.º DE EMPRESA
NOMBRE DEL INSTALADOR	N.º DE CARNÉ	TELÉFONO

DATOS BÁSICOS

PRODUCTO ALMACENADO:.....	N.º DE TANQUES:
CAPACIDAD TOTAL (LITROS).....	☐ INTERIOR ☐ EXTERIOR
	☐ SUPERFICIE ☐ ENTERRADO

El instalador autorizado que suscribe, inscrito en la Oficina Territorial de

CERTIFICA: haber ejecutado esta instalación de acuerdo con las prescripciones del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y la Instrucción Técnica Complementaria en vigor, ☐ MI-IP03 ☐ MI-IP04, y demás disposiciones de obligado cumplimiento, así como con;

☐ Memoria Técnica

☐ Proyecto redactado por D., y visado por el Colegio Oficial de, el de de 200....., con el n.º siendo su funcionamiento correcto y habiéndose realizado con resultado satisfactorio los controles y pruebas que las mismas prevén

SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA Y FIRMA DEL INSTALADOR	SELLO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
En, a de de 200	Fecha: EXPEDIENTE: CL-..... - 200-

ANEXO II

MEMORIA TECNICA

*Instalaciones de almacenamiento de Combustibles Líquidos para consumo en la propia instalación
MI-IPO3*

• TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			N.I.F. - C.I.F.
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)			TELÉFONO
LOCALIDAD	MUNICIPIO	TERRITORIO HISTÓRICO	C.P.

PRODUCTO ALMACENADO Y USO AL QUE SE DESTINA

Tipo:	☐ Gasóleo A	☐ Gasóleo B	☐ Gasóleo C
	☐ Fueloil	☐ Otros.	
Aplicación:	Combustible:	☐ Calefac/ACS	☐ Industrial
	Carburante	☐ Maq. Agrícola	☐ Motores fijos
		☐ Maq. minera	☐ Vehículos esp.(*)
Otras aplicaciones.....			

(*) Vehículos no autorizados a circular por vías públicas.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

N.º TOTAL.....	CAPACIDAD TOTAL (LTS).....				
FABRICANTE	N.º SERIE	VOLUMEN (Lts)	MATERIAL (1)	FORMA GEOMÉTRICA	
				Cilíndrica	Paralelepípedica
(1) ASP (Acero S. Pared), ADP (Acero D.Pared) PEHD (Polietileno alta densidad) PRFV (Plástico reforzado) (0)Otros.....					
Normas constructivas que satisfacen	☐ UNE-EN 976	☐ UNE 53.432	☐ UNE 53.496		
	☐ UNE 62.350	☐ UNE 62.351	☐ UNE 62.352		
	☐ Otra norma:.....		☐ Otro diseño:.....		

PRESUPUESTO

--

NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL AUTOR DE LA MEMORIA

FIRMA DEL INSTALADOR AUTORIZADO Y SELLO DE SU EMPRESA D. / Dña. N.º de Carné En, a de de 200	TECNICO TITULADO COMPETENTE Y VISADO DEL COLEGIO D. / Dña. En, a de de 200
---	---

INSTALACIÓN DE LOS TANQUES

- ☐ Enterrado:
 ☐ Cubeto con tubo buzo.
 ☐ Doble pared con detección de fugas.
 ☐ Otro sistema
- ☐ Superficie:
 ☐ Interior de edificación.
 ☐ Exterior de edificación
 ☐ Capacidad del cubeto (litros)
- ☐ En fosa estanca:
 ☐ Cerrada
 ☐ Abierta
 ☐ Semiabierta
- ☐ Semienterrado. Sistema de detección de fugas.....
- ☐ Otra disposición (apartado 13.5 MI-IP03).....

TUBERÍAS

Carga	diámetro.....	material.....	longitud.....
Descarga	diámetro.....	material.....	longitud.....
Venteo	diámetro.....	material.....	longitud.....

- ☐ Válvula de cierre rápido
 ☐ Sistema para evitar rebose por llenado excesivo

- ☐ Prueba de resistencia y estanqueidad de la red de tuberías según UNE 100151

Carga del tanque:
 ☐ Acoplamiento rápido
 ☐ Boquerel
 ☐ Gravedad
 ☐ Forzada

VENTILACIÓN

- ☐ Al aire libre
 ☐ A local suficientemente ventilado

EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE

- ☐ Aspiración
 ☐ Impulsión
 ☐ Gravedad

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ☐ Extintores clase 89.B. Cantidad.....
 ☐ Extintores clase 144.B. Cantidad.....
- ☐ Distancia máxima a cualquier elemento de las instalaciones metros

ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES

- ☐ Capacidad unitaria (Lts.).....
 ☐ Capacidad Total.....

Sistema:
 ☐ Armario protegido
 ☐ Sala de almacenamiento:
 ☐ Interior
 ☐ Separada
 ☐ Anexa

☐ Almacén Industrial:
 ☐ Interior
 ☐ Exterior

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN




Anexo (en caso de no ser suficiente este espacio)

CROQUIS ACOTADO DE SITUACIÓN DEL DEPÓSITO



Anexo (en caso de no ser suficiente este espacio)

OBSERVACIONES



ANEXO III

MEMORIA TECNICA

Instalaciones de almacenamiento de Carburantes y Combustibles Líquidos para suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto
MI-IP04

• TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			N.I.F. - C.I.F.
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)			TELÉFONO
LOCALIDAD	MUNICIPIO	TERRITORIO HISTÓRICO	C.P.

PRODUCTO ALMACENADO Y USO AL QUE SE DESTINA

Tipo:	☐ Gasóleo A	☐ Gasolina sin plomo 95	☐ Gasolina sin plomo 98
	☐ Gasóleo B	☐ Gasolina super	☐ Otros.....
Aplicación:	Carburante:	☐ Coop. Agrícola	☐ Parques oficiales
		☐ Uso propio	☐ Parques privados
		☐ Otras	

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

N.º TOTAL.....		CAPACIDAD TOTAL (LTS).....			
FABRICANTE	N.º SERIE	VOLUMEN m3	MATERIAL (1)	FORMA GEOMÉTRICA	
				Cilíndrica	Paralelepípedica
(1) ASP (Acero S. Pared), ADP (Acero D.Pared) PEHD (Polietileno alta densidad) PRFV (Plástico reforzado) (0)Otros.					
Normas constructivas que satisfacen	☐ UNE-EN 976	☐ UNE 53.432	☐ UNE 53.496		
	☐ UNE 62.350	☐ UNE 62.351	☐ UNE 62.352		
	☐ Otra norma:.....	☐ Otro diseño:.....			

PRESUPUESTO

--

NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL AUTOR DE LA MEMORIA

INSTALADOR AUTORIZADO D. / Dña. N.º de Carné En, a de de 200	TECNICO TITULADO COMPETENTE Y VISADO DEL COLEGIO D. / Dña. En, a de de 200
--	---

INSTALACIÓN DE LOS TANQUES

- ☐ *Enterrado: (obligatorio para hidrocarburos de clase B)*
- ☐ *Con cubeto con tubo buzo* ☐ *Doble pared con detección de fugas*
- ☐ *Otro sistema*
- ☐ *Superficie:*
- ☐ *Interior de edificación.* ☐ *Cubeto* ☐ *Bandeja de recogida*
- ☐ *Exterior de edificación.*

DISTANCIAS (mínimas en metros)

A límites propiedad.....	A paredes interiores.....
A locales de pública concurrencia.....	A zonas de descarga.....

TUBERÍAS

Carga	diámetro.....	material.....	longitud.....
Descarga	diámetro.....	material.....	longitud.....
Venteo	diámetro.....	material.....	longitud.....

Pruebas de resistencia y estanqueidad de la red de tuberías:

Presión (bar): Tiempo (horas)

VENTILACIÓN

- ☐ *Al aire libre* ☐ *A local suficientemente ventilado*

EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE

- ☐ *Aspiración* ☐ *Impulsión* ☐ *Gravedad*

OTRAS CARACTERÍSTICAS (descripción)

Sistema de llenado.....	Aparatos surtidores
Protección contra la corrosión.....	Carteles de aviso.....
Sistema para evitar rebose por llenado excesivo.....	
Sistema de descarga	
Sistema de puesta a tierra del camión cisterna (UNE 109.100)	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ☐ *Extintores clase 89.B. Cantidad.....* ☐ *Extintores clase 144.B. Cantidad.....*
- ☐ *Distancia máxima a cualquier elemento de las instalaciones* metros

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN



Anexo (en caso de no ser suficiente este espacio)

CROQUIS ACOTADO DE SITUACIÓN DEL DEPÓSITO



Anexo (en caso de no ser suficiente este espacio)

OBSERVACIONES



ANEXO IV

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA

Instalaciones de almacenamiento de Combustibles Líquidos para consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto

☐ MI-IP03☐ MI-IP04

D/Dª:

Colegiado n.º del Colegio Oficial de

CERTIFICA: que bajo su dirección facultativa se ha realizado la instalación cuyos datos principales son:

• TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			N.I.F. - C.I.F.
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)			TELÉFONO
LOCALIDAD	MUNICIPIO	TERRITORIO HISTÓRICO	C.P.

• EMPRESA / INSTALADOR

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		N.º DE EMPRESA
NOMBRE DEL INSTALADOR	N.º DE CARNE	TELÉFONO

PROYECTO

Redactado por D.
Colegio Oficial deN.º visado..... Fecha visado

DATOS BÁSICOS

PRODUCTO ALMACENADO:..... N.º DE TANQUES:
CAPACIDAD TOTAL (LITROS)..... ☐ INTERIOR ☐ EXTERIOR
☐ SUPERFICIE ☐ ENTERRADO

Que se ha ejecutado de acuerdo con las prescripciones del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y la Instrucción técnica Complementaria ã MI-IP03 ã MI-IP04 en vigor y demás disposiciones de obligado cumplimiento, así como con el proyecto técnico correspondiente, y que se han realizado con resultado satisfactorio las revisiones y pruebas que las mismas prevén y, en concreto la prueba de estanqueidad de la instalación

OBSERVACIONES

Ver documento adjunto ☐

Y para que conste expido la presente CERTIFICACIÓN

FIRMA DEL TÉCNICO COLEGIADO Y VISADO DEL COLEGIO OFICIAL En, a de de 200	SELLO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
	Fecha: EXPEDIENTE: CL-..... - 200-

ANEXO V

CERTIFICADO DE REVISION Y PRUEBAS

Instalaciones de almacenamiento de Combustibles Líquidos para consumo en la propia instalación

MI-IP03

*Legalización de instalaciones anteriores al 22 de noviembre de 1999*D/D^a.☐ con carne de instalador de productos petrolíferos líquidos n.ºpertenciente a la empresa ,
n.º☐ perteneciente al Organismo de Control Autorizado.....

(indíquese solamente lo que proceda)

CERTIFICA:

1. que ha efectuado con fecha los controles y pruebas de la instalación petrolífera para uso propio, según los criterios de la Instrucción Técnica Complementaria MI IP03, cuyas características principales son:

• TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			N.I.F. - C.I.F.
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)			TELÉFONO
LOCALIDAD	MUNICIPIO	TERRITORIO HISTÓRICO	C.P.

DATOS BÁSICOS

PRODUCTO ALMACENADO:.....	N.º DE TANQUES:
CAPACIDAD TOTAL (LITROS).....	☐ INTERIOR ☐ EXTERIOR
	☐ SUPERFICIE ☐ ENTERRADO

2. que la instalación ha sido realizada aplicando la siguiente reglamentación técnica:

- ☐ Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, que aprueba la MI IP03 (BOE 23.10.97)
☐ Orden de 18 de julio de 1988, sobre instrucciones para la puesta en servicio de instalaciones individuales que utilizan como combustible gasóleo C (BOPV 16.09.88)
☐ Orden de 21 de junio de 1968 y sus modificaciones por la que se aprueba el Reglamento de utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales (BOE 3.07.68 y 22.10.69)

3. que la instalación se ajusta a lo establecido en la Memoria Técnica que se adjunta

4. que el procedimiento de prueba de estanqueidad en caso de tuberías o depósitos enterrados ha sido:

5. que el resultado de la inspección ha sido FAVORABLE

Y para que conste expido la presente CERTIFICACIÓN

FIRMA DEL TÉCNICO / INSTALADOR SELLO OCA / EMPRESA	SELLO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
	En, a de de 200
	Fecha: EXPEDIENTE: CL-..... - 200-

Relación de Certificados que se adjuntan:

.....

ANEXO VI

CERTIFICADO DE REVISION Y PRUEBAS

Instalaciones de almacenamiento de Carburantes y Combustibles Líquidos para suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto

MI-IP04

Legalización de instalaciones anteriores al 22 de noviembre de 1999

D/D^a

☐ con carne de instalador de productos petrolíferos líquidos n.º, perteneciente a la empresa, n.º

☐ perteneciente al Organismo de Control Autorizado.....

(indíquese solamente lo que proceda)

CERTIFICA:

1. que ha efectuado con fecha los controles y pruebas de la instalación petrolífera para uso propio, según los criterios de la Instrucción Técnica Complementaria MI IP04, cuyas características principales son:

• TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			N.I.F. - C.I.F.
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)			TELÉFONO
LOCALIDAD	MUNICIPIO	TERRITORIO HISTÓRICO	C.P.

DATOS BÁSICOS

PRODUCTO ALMACENADO:.....	N.º DE TANQUES:
CAPACIDAD TOTAL (LITROS).....	☐ INTERIOR ☐ EXTERIOR
	☐ SUPERFICIE ☐ ENTERRADO

2. que la instalación ha sido realizada aplicando la siguiente reglamentación técnica:

- ☐ Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, que aprueba la MI IP03 (BOE 23.10.97)
☐ Orden de 21 de junio de 1968 y sus modificaciones por la que se aprueba el Reglamento de utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales (BOE 3.07.68 y 22.10.69)

3. que la instalación se ajusta a lo establecido en la Memoria Técnica que se adjunta

4. que el procedimiento de prueba de estanqueidad en caso de tuberías o depósitos enterrados ha sido:

5. que el resultado de la inspección ha sido FAVORABLE

Y para que conste expido la presente CERTIFICACIÓN

FIRMA DEL TÉCNICO / INSTALADOR SELLO OCA / EMPRESA	SELLO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
	Fecha: EXPEDIENTE: CL-..... – 200–

En, a de de 200

Relación de Certificados que se adjuntan:

.....

